

ДКС-3

РГТО

Приложение № _____

к служебной записке № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор по капитальному строительству

Шейко В.В.

2017г

« 11 » 07

Дефектный акт

ПРОМКОМБИНАТЫ (МЕХАН.МАСТЕРСКИЕ) 3 пролет

Инв.№ ОС0009814 Код МНХ ДР22601

№п/п	Наименование работ	ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Смена сливов из оцинкованной стали т.0,7мм, шир.400мм (завести слив под оконный блок ПВХ с расчисткой швов и последующим утеплением швов монтажной пеной)	м	120	сер. 10х3см
2	Установка нащельников из оцинкованной стали т.0,7мм с последующим утеплением швов монтажной пеной	м	6	сер. 10х3см
ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
1	Приготовление цем/песч раствора в построечных условиях	МЗ		По см. расчету
2	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	Тн		По см. расчету
3	Перевозка мусора на расстояние км 12	Тн		По см. расчету
4	Погрузка строительных материалов при автомобильных перевозках	Тн		По см. расчету
5	Перевозка строительных материалов при автомобильных перевозках на расстояние 5км	Тн		По см. расчету

Главный инженер

Начальник участка

Начальник ОКР ДКС

Главный специалист ОКР ДКС

В.Н.Лось

В.Ф.Соколовский

Е.Г.Пикова

Н.И.Сидоренко