

**Перечень
работ входящих в Сервисное обслуживание систем пожаротушения
гидравлических экскаваторов**

1. Замена колпачков для форсунок.
2. Проверка картриджей азотных на плотность заполнения.
3. Проверка состояния и уровня заполнения порошка.
4. Проверка, наладка и тестирование автоматики обнаружения и запуска тушения СКП.
5. Прочистка и восстановление линии выпуска тушащих агентов.
6. Проверка целостности линии активации.
7. Ревизия активаторов системы.

Периодичность работ по Сервисное обслуживание систем пожаротушения гидравлических экскаваторов - 2 раза в год.

При необходимости, в аварийных случаях, дополнительный выезд (с составлением акта и сметы на аварийный ремонт, с перечнем необходимых для этого запчастей), с составлением отдельного договора.

Главный технолог



Шегитаев Ж.А.