№ п.п.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопление							
1	Электрокалорифер N=3; 6 кВт. Производит. 800 м3/час	КЭВ6М		АО "Келет"(Алматы)	шт.	4		
2	Воздушно-тепловая завеса N=* / 7,5 / 15 /кВт трехфаз.	ТВС 1535		НПО "Тепломаш"	шт.	4		
	Вентиляция							
3	Вентилятор канальный N=1,25кВт, n=1310 об/мин	ВКП 50-30-4		ЗАО "ЛИССАНТ" С-П	шт.	1		
4	Решетка вентиляционная РВ-1-200х400	серия 5.904-50		ЗАО "ЛИССАНТ" С-П	шт.	4		
5	Воздуховоды из толокнистой оцинкованной стали толщ=0,6мм							
	300х300	ГОСТ14918-80		ЗАО "ЛИССАНТ" С-П	м	10		
6	Зонт ЗП.00.00-01 (300х300)	серия 5.904-51		ЗАО "ЛИССАНТ" С-П	шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП		Орынбаев			
Проверил		Орынбаев			
Выполнил		Шамкенов			

14/11-ОВ.С

Пункт технического обслуживания "Пит-Стоп" на Богатырском комплексе разреза "Богатырь"

Здание шиномонтажного цеха

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Спецификация оборудования материалов

ТОО "ЦентрГеоПроект" г.Экибастуз – 2012 г.